



SDFGH

国药东风总医院

湖北医药学院附属东风医院

采购文件

项目名称：国药东风总医院国际科教中心大楼发光字
招标公告

2024年10月

第一章 采购书

1. 项目名称：国药东风总医院国际科教中心大楼发光字制作安装项目

2. 项目概况：详见技术要求

3. 资金来源：自筹

4. 交货方式、地点：

运输方式：由报价人自行确定（包装费、运输费及保险费，包含在总报价内）

交货地点：湖北省十堰市大岭路 16 号

收货单位：国药东风总医院

5. 货款结算方式：

货款及运输费用等经采购人验收合格后，由国药东风总医院与卖方（中标人）结算，具体结算办法如下：

5.1 项目验收合格后，卖方向买方开具合同全额发票（普通发票或增值税专用发票），买方向卖方支付合同总价80%的货款；

5.2 项目终验收合格后，一年后买方向卖方支付合同总价20%的货款；

6. 报名时间：2024 年 10 月 29 日至 2024 年 11 月 5 日

7. 报价截止时间：2024 年 11 月 5 日下午 18：00 以前

8. 评审时间：暂定

9. 报价方式：纸质报价

10. 业主联系方式：

联系单位：国药东风总医院运营管理科

联系人：陈静 彭磊

电话：0719-8272215 13907280772 19971701099

国药东风总医院

国际科教中心大楼发光字招标要求

一、项目名称

国药东风总医院国际科教中心大楼发光字制作安装项目

二、项目概况

国药东风总医院国际科教中心大楼作为医院的重要建筑，为进一步提升其形象与辨识度，现对楼顶及侧面发光字进行招标。本次招标旨在寻找专业的制作安装团队，打造高品质的发光字标识。

三、项目技术要求

(1) 项目具体内容参考附件效果图

(2) 字箱体采用 3.0mm 厚铝板、激光冲孔下料，立体边带使用铝焊机焊接，焊前清除焊口及焊丝表面的氧化膜和油污，直至满足焊接工艺与接头质量的要求，焊前进行预热，焊缝不能产生气孔，完成的发光字箱体焊缝外观符合力学性能标准，减少字体受热变形。

氟碳漆喷涂，要求漆膜平整光滑。

耐水性：240 小时不起泡，不起皱，不失光。

耐汽油性：24 小时不起泡，不起皱，不失光。

耐候性：人工加速老化不少于 1000 小时。

底漆及面漆：质保 3 年不褪色、Led 灯珠采用一线品牌 蓝景品牌灯 直径 0.9mm ，灯间距 25mm，质保 3 年，变压器质保 3 年。

字体背面出线孔用热熔管套线，从箱体出线 80cm 内用金属软管保护，其余电线用 kbg 管保护，变压器接地线牢靠接地。

(3) 安装支架：采用 50mm 热镀锌国标角钢，每一个字为单独的热镀锌角铁钢架。

四、安装要求：

1、安装施工必须严格遵守国家相关安全规范和标准，确保施工过程中安全无事故。

2、安装团队应具备丰富的高空作业经验和专业技能，确保安装牢固、稳定。

3、安装完成后，需进行全面的调试和检测，确保发光字的性能和效果达到设计要求。

五、供应商资质要求：

1. 经营范围和法人资质：具有相关经营范围和独立法人资质。

2. 设计团队和技术能力：具有配合度高的设计团队及可支撑的技术能力。

3. 施工团队：具备较高素质的施工团队。

5.1.1 供应商应是注册于中华人民共和国的独立企业法人，满足采购文件要求资格的企业；

5.1.2 符合政府采购法第二十二条规定的供应商资格条件：

①具有独立承担民事责任的能力；

②具有良好的服务信誉和健全的财务会计制度；

③具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤参加本次投标活动前三年内，在服务活动中没有重大违法记录；

⑥近三年内不存在违反招投标和政府采购相关法律法规的禁止行为；

六、投标文件要求：

(1) 有效期内的营业执照正副本复印件

(2) 投标文件真实性的声明函；

(3) 投标代表为法人代表的，需提供法人代表证明书原件和法人代表身份证复印件；

(4) 投标代表非法人代表的，需提供“法定代表人授权书”原件及投标代表本人身份证及复印件和法人身份证复印件；

(5) 投标人符合规定条件的业绩；

(6) 发光字效果图：提供发光字效果图。

(7) 工程详细分解报价：提供工程详细分解报价，报价需要包工包料并含高空作业费和相关税费。

(8) 报价单。